

Prüflaboratorium Bonn
Hein-Moeller-Str. 7-11
D-53115 Bonn

Prüfbericht **No2013-00623**
Test Report

Auftrag-Nr. 1300919
Order No

Auftraggeber Promet AG, Gähwilerstrasse 56, CH-9533 Kirchberg
Customer

Hersteller Promet AG, Gähwilerstrasse 56, CH-9533 Kirchberg
Manufacturer

Prüfgegenstand 3 ProFlex Stegkombinationen mit Bügel, Abstandshalter und Stützer
Specimen

Typbezeichnung PM1302256 + PM1302255 + PM1303081
Type reference

Anlieferdatum 2013-03-21
Date of delivery

Prüfspezifikation Übergangswiderstände der Schraubverbindungen nach Kesternichtest DIN 50018
Test Specification

Durchgeführte Prüfungen Messung der Übergangswiderstände im Anlieferungszustand und nach 5 Zyklen-Kesternichprüfung DIN 50018: 1997 - KWF 1.0S.
Tests conducted
Die Übergangswiderstände lagen bei allen Prüflingen an allen Meßstellen im $\mu\Omega$ Bereich.

Prüfergebnis bestanden
Test results

Seitenzahl gesamt 17 (1 Deckblatt cover sheet 12 Dokumentationsseiten documentation sheets 4 Anlagen enclosures)
Number of pages (total)

Ausstellungsdatum 2013-04-24
Date of issue

Unterschrift
Signature
Heribert Schorn
Director Test Laboratory Bonn



Dieses Prüfergebnis bezieht sich nur auf den geprüften Prüfgegenstand. Die aus den Messverfahren und den verwendeten Prüfmitteln resultierenden Messunsicherheiten wurden ermittelt und können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Prüfberichts ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Institute for International Product Safety GmbH (I²PS) erlaubt.
I²PS ist von der DATech für Prüfungen in den Bereichen Industrielle Niederspannungsgeräte und -anlagen, Sicherheit elektrischer Betriebsmittel, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sowie Umweltprüfungen akkreditiert.

The above-mentioned test results refer to the tested specimen only. The uncertainties of measurement resulting from the measuring methods and the test equipment used have been determined and can be provided on request. No part of the present test report shall be copied or duplicated without prior written consent of the Institute for International Product Safety GmbH (I²PS).
I²PS was awarded with the accreditation by the German Accreditation Body of Technology, DATech e.V. and is authorized to carry out testing in the fields of Industrial low-voltage switchgear and controlgear, Assemblies, Electromagnetic Compatibility (EMC) as well as Environmental tests.



Das Prüflaboratorium Bonn der Institute for International Product Safety GmbH ist in das ALPHA und LOVAG Register zugelassener Prüflaboratorien unter der Ident Nummer D 01 aufgenommen.

The Test Laboratory Bonn of the Institute for International Product Safety GmbH has been listed in the ALPHA and LOVAG register of approved test laboratories under Identity Number D 01.